

BEROKUNTZA, HOZKETA ETA U.B.S-REN
MANTENUAREN EGIAZTAGIRIA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO
DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y A.C.S.

Egiaztagiri-zk.: **2023/768** N° CERTIFICADO

Enpresa mantentzailea / Empresa mantenedora:

Izena / Nombre : BICAL CONTROL TÉRMICO S.L. IFK / CIF : B48713978

Helbidea / Dirección : POLIGONO LEGUIZAMON, URKIOLA KALEA 10
48450-ETXEBARRI (BIZKAIA) Tel./ Tfno: 944451576

Erregistro-zk./ Empresa autorizada N°: 48/EMT-40 Nork emandakoa / Expedido por: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA DE BIZKAIA

Mantentzaile baimendua / Mantenedor autorizado:

Izena / Nombre : GUILLERMO SUESCUN BUSANNY NAN / DNI: 16.070.471-A

Txartel-zk./ N° carné: 48/IMT-1941 Nork emandakoa / Expedido por: DELEGACIÓN TERRITORIAL DE INDUSTRIA DE BIZKAIA

Instalazioaren ezaugarriak / Datos de la instalación:

Erabiltzailea/ Usuario RESIDENCIA ETXEDER, S.L.

Kalea/ Calle : GRAL. CASTAÑOS

Zk./ N°: 139 BAJO

Herria/ Localidad : PORTUGALETE

Instalazio mota/ Clase de instalación: CENTRALIZADA Potentzia totala / Potencia Total 172 kW

N°/ Zbk.	Sorgailuak/ Generadores			
	Mota/ Tipo	Marka-Modeloa/ Marca-Modelo	Pot. termikoa/ Pot. térmica [kW]	Hozgarria (mota eta kg)/ Refrigerante (Tipo y kg)
1	CALDERA	REMEHA QUINTA ACE 90	86	
1	CALDERA	REMEHA QUINTA ACE 90	86	

EGIAZTATZEN DU

1- Erreferentziako instalazioan mantenuko lanak egin direla erabilpen eta mantenuaren eskuliburuaren arabera, eta (E.D.1027/2007) Eraikinetako Instalazio Termikoen araudiko IT 3-ren eskakizunak betetzen dituela. (Ikus atzealdean)

2- Egiaztapenen emaitzak honako hauek direla:

CERTIFICA

1- Que la instalación de referencia ha sido mantenida de acuerdo a las indicaciones del Manual de Uso y Mantenimiento y cumple con los requisitos de la IT 3 de Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (R.D. 1027/2007) (ver reverso).

2- Que los resultados de las comprobaciones que se indican son los siguientes:

EGINDAKO MANTENTZE ERAGIKETAK / MEDICIONES EFECTUADAS	EMAITZA / RESULTADO		
	CALD 1	CALD 2	
CO CORREGIDO	25,00	0,00	PPM
CO ₂	9,00	9,00	%
TEMPERATURA DE HUMOS	65,00	65,00	°C
TEMPERATURA AMBIENTE	25,00	25,00	°C
Sorgailuaren errendimendu nominala/ Rendimiento nominal del generador	97,9	97,98	%

INSTALAZIORAKO GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES PARA LA INSTALACIÓN

OHARRAK / OBSERVACIONES:

Data Mantentzailearen edo mantenuko zuzendariaren sinadura
Fecha Firma del mantenedor o del director de mantenimiento

15/12/2023

Enpresaren zigilua
Sello de la empresa
BICAL CONTROL TÉRMICO, S. L.
C.I.F.: B-48713978
Urkiola Kalea, nº 10
Polígono Leguizamón
Teléf.: 94 445 15 76
18450 - ETXEBARRI