

**CERTIFICADO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
CONTRA LEGIONELLA**

Datos del titular de la instalación:

Empresa contratada:

RESIDENCIA ETXEDER S.L.	PHS SERKONTEN, S.A.U.
C/ GENERAL CASTAÑOS 139	C/ Ribera de Elorrieta, 7
48920 PORTUGALETE (BIZKAIA)	48015 Bilbao
CIF: B-48964216	CIF: A-48148647
	Nº Registro: 0270-CAV

Datos de la instalación objeto de tratamiento:

Instalación de Agua Caliente Sanitaria y Puntos Terminales
RESIDENCIA RODRIGEZ ANDOIN V, Calle General Castaños 139, 48920 Portugalete (Bizkaia)

Con fecha **22 de junio de 2020**, PHS SERKONTEN SERVICIO DE CONTENEDORES HIGIÉNICOS SANITARIOS, S.A.U. ha realizado el tratamiento térmico y químico de limpieza y desinfección contra *Legionella* en la instalación anteriormente reseñada, según la pauta de tratamiento marcada por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio.

Responsable técnico del tratamiento: Roberto Herrero Hernández

D.N.I. 20175185 E

Lugar y fecha de realización del curso: Madrid, 28 de diciembre al 2 de diciembre de 2004 (renovado octubre 2014); Orden SCO/317/2003.

Aplicadores del tratamiento: David García Motiño

D.N.I. 78923871S

Lugar y fecha de realización del según curso: Bilbao, del 2 al 6 de junio de 2008 (renovado diciembre 2013 y diciembre 2018); según Orden SCO/317/2003

Para ello se han utilizado los siguientes productos:



NOMBRE COMERCIAL	PROTOCOLO SEGUIDO	DOSIS EMPLEADA	TIEMPO DE ACTUACIÓN
Hipoclorito Sódico 13%	R.D.865/2003 (Anexo 3B)	20 ppm (terminales)	30 minutos

OTROS PRODUCTOS: Bisulfito sódico 34%

* Este Certificado se acompaña de Protocolo de Tratamiento.

Firma y sello del
Responsable de la instalación

(Firma manuscrita)
RESIDENCIA ETXEDER S.L.
C.I.F. B-48964216
C/ General Castaños, 139
48920 Portugalete



Firma y sello del
responsable del trata

PHS Serkonten

Servicios de Contenedores HigiéNICOS Sanitarios, s.a.u.

(Firma manuscrita)

Página 1 de 3
Roberto Herrero Hernández

Tel 902 401 500
Fax 902 401 520
serkonten@serkonten.com
www.phsserkonten.com